

Před hlavním vstupem je schodiště (+7 schodů), vedlejší bezbariérový vstup není k dispozici. Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 90 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 140 cm) je umístěna vpravo u dveří nad schodištěm. Za vstupem se nachází další schodiště (+6 schodů) a nad ním vrátnice (pult výška 110 cm).

Druhý vstup do budovy z vnitřního dvora je také bariérový. Dvůr má povrch z hrubé kamenné dlažby. Před vstupem je opět schodiště (+9 schodů). Dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 90 cm) bez zvonkové signalizace se otevírají mechanicky směrem dovnitř.

Interiér

Podlaží budovy, včetně mezipater, propojují pouze vícetramenná schodiště. Dveře předělující chodby a dveře jednotlivých místností jsou většinou dvoukřídlé (šířka min. 2x 60 cm) s prahy (výška až 4 cm). Manipulační plocha je místy omezená.

Výtah

Výtah v budově není.

Hygienické zázemí

V budově jsou pouze běžná hygienická zázemí. Bezbariérově upravená kabina není k dispozici.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. Nejbližší vyhrazené parkovací stání se nachází v ulici Trojická. Podélné stání má povrch z hrubé kamenné dlažby a nedostatečné rozměry.